



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике  
ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 60, 283050, тел. +7 (856) 340-62-28 Факс +7 (856) 340-62-38,  
e-mail: gudnr@80.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Енакиево  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике  
ДНР, г. Енакиево, ул. Гагарина, д. 1 телефон: 9-01-77  
e-mail: gpn\_enk@80.mchs.gov.ru

### ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ №

дата и время начала проведения профилактического визита:

« 25 » декабря 2023 г. 11 ч. 30 мин.

дата и время окончания проведения профилактического визита:

« 25 » декабря 2023 г. 12 ч. 45 мин.

место проведения профилактического визита: ДНР, г. Енакиево,  
ул. Брайляна, д. 41

наименование контролируемого лица, в отношении которого проведен  
профилактический визит: МБДОУ «Ясли – сад № 41 «Олимпийский»  
комбинированного типа города Енакиево»

учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных  
(надзорных) мероприятий): \_\_\_\_\_

основанием проведения профилактического визита является:

ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном  
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,  
п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре,  
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от  
12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

профилактический визит проведен в рамках: Федерального государственного  
пожарного надзора

профилактический визит проведён: старшим инспектором отдела надзорной  
деятельности и профилактической работы городского округа Енакиево  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Донецкой Народной Республике лейтенантом  
внутренней службы Лебедевой Мирославой Евгеньевной

(должность, Ф.И.О, звание должностного лица органа государственного пожарного надзора)



**В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена следующая информация:**

Руководитель МБДОУ «Ясли – сад № 41 «Олимпийский» комбинированного типа города Енакиево», а также лица, ответственные за пожарную безопасность обязаны соблюдать:

1) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

3) Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ;

4) Нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности, национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (согласно техническому регулированию в области пожарной безопасности, установленному ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

5) Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре";

6) Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.

(излагаются сведения об информации, доведенной до контролируемого лица:

о требованиях, предъявляемых к объекту надзора, соответствию объекта надзора критериям риска, об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий)

Объект МБДОУ «Ясли – сад № 41 «Олимпийский» комбинированного типа города Енакиево» отнесён к следующей категории риска, с соответствующей периодичностью проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий:

здание сада – высокий риск (1 раз в 2 года);

Рекомендуемыми способами снижения категорий риска являются:

1) своевременное исполнение действующих предписаний органов федерального государственного пожарного надзора, в части нарушений требований пожарной безопасности;



2) Привлечение к охране организации, специально учрежденной для оказания охранных услуг, зарегистрированной в установленном законом порядке и имеющей лицензию на осуществление частной охранной деятельности;

3) отсутствие случаев зарегистрированных пожаров за последние 5 лет;

4) отсутствие вступившего в силу постановления суда о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица за нарушение требований пожарной безопасности, либо решения суда о приостановлении деятельности в соответствии с частью 2 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение последних 3 лет;

5) наличие в отношении объекта положительного заключения независимой оценки пожарного риска;

6) отсутствие на объектах учреждений, осуществляющих экономическую деятельность, не соответствующую функциональному назначению объекта;

7) наличие на объекте круглосуточного мониторинга работоспособности автоматических систем противопожарной защиты дежурным персоналом;

8) своевременное представление подконтрольным лицом в срок, установленный в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований, уведомления о принятии мер на объекте по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в области пожарной безопасности.

При проведении профилактического визита выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
1.	Допускаются к работе лица не прошедшие обучения мерам пожарной безопасности.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 (далее ППР в РФ) п. 3;
2.	В здании, в котором могут одновременно находиться 50 и более человек, руководителем не организована разработка планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах.	п. 5 ППР в РФ;
3.	При эксплуатации объекта защиты руководитель не обеспечил соблюдение	п. 13 ППР в РФ; ст. 6 №123-ФЗ;



	проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций, в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией (деревянные конструкции кровли).	Свод правил СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п. 5.4.5
4.	Руководитель не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, в соответствии с главой 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте.	п. 12 ППР в РФ
5.	Руководитель не обеспечил определение класса зоны в соответствии с главой 5 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте.	п. 12 ППР в РФ
6.	На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности применённых строительных материалов для покрытия полов (линолиум) и стен (краноспан) путей эвакуации	п. 25 ППР в РФ; ст. 5, ст. 6, ст. 53 ч.1-2, ст.134 п.6 таблица 28 № 123-ФЗ
7.	Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки не предусмотрены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15	ст. 6 № 123-ФЗ; СП 1.13130.2020 п. 5.2.3
8.	Помещения детского сада не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией	№123-ФЗ ст. 6 Свод правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», таблица А 1, п. 1



9.	Помещения детского сада не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре 1-го типа (СО-3)	№123-ФЗ ст. 6 Постановления №1464 Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 г. «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», Приложение N 5, п. 1
10.	Помещения детского сада не оборудованы эвакуационным освещением	п. 23 ППР в РФ №123-ФЗ ст. 6 Свод правил СП 439.1325800.2018 «Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения», п. 9.10, таблица 9.1 п.10
11.	Здание детского сада не оборудовано устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных её проявлений	№123-ФЗ ст. 6 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 Таблица 1, п. 15
12.	На здании детского сада отсутствует указатель со светоотражающей поверхностью (либо световыми указателями) направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения	п. 48 ППР в РФ
13.	Руководитель не обеспечил исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организовать перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Пожарные рукава не присоединены к пожарным клапанам пожарного крана.	п. 50 ППР в РФ
14.	Не предусмотрена на водомерном узле байпасная линия с электромагнитным клапаном	№123-ФЗ ст. 6 Свод правил СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод.




		Нормы и правила проектирования» п. 13.4 п. 30 ППР в РФ
15.	Руководитель не обеспечил средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчёта не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, на объекте с массовым пребыванием людей.	
16.	Допущена посадка деревьев, ограничивающих проезд пожарной техники.	п. 71 ППР в РФ
17.	Не обеспечены проезды и подъезды к зданию сада	п. 71 ППР в РФ №123-ФЗ ст. 6 п.п.7.1, 8.1, Свод правил «Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям» СП 4.13130.2013
18.	Руководителем не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 17 ППР в РФ

Подпись лица(лиц), проводившего(их) профилактический визит:

Старший инспектор ОНД и ПР  
городского округа Енакиево  
УНД и ПР ГУ МЧС России по ДНР  
лейтенант внутренней службы  
Лебедева Мирослава Евгеньевна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

«25» 12 20 23 г.

Против проведения профилактического визита не возражал (а), экземпляр листа профилактической беседы получил(а):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.